

Ленинградское областное государственное
бюджетное учреждение
«Кингисеппский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
188480, Российская Федерация, Ленинградская область,
город Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, дом 20
ИНН 4707019268; КПП 470701001 тел. факс: 8 (81375) 2-75-78
17.10.2019г № 279
на № _____

ОНДиПР Кингисеппского района
УНДиПР ГУ МЧС России
по Ленинградской области

Главному государственному инспектору
Кингисеппского района по пожарному надзору

Слизовскому С.А.

от Кощеевой Т.Ю.,
исполняющего обязанности директора
ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

Ответ на представление об устранении нарушений

В ответ на Ваше представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности от «30» сентября 2019 г. № 2563-2-18-45 сообщаем следующее.

Представление о выявленных нарушениях соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и прилегающей территории на имущественном комплексе ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» было рассмотрено на производственном собрании работников ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» «10» октября 2019 года.

С учётом выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки нарушений разработан план мероприятий по их устранению на период с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

Приложение на 1 л.

Исполняющий обязанности
директора ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

Т.Ю. Кощеева



Получено: 17.10.2019 М.П. Кощеева Т.Ю.

План мероприятий

по их устранению выявленных нарушений соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»
на период с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Примечание
1	Демонтаж дверных блоков, оборудование дверных полотен с односторонним открыванием в центральном коридоре 1 этажа здания.	Ноябрь-декабрь 2019 г. Январь-февраль 2020 г.	По п.1 Представления
2	Категорирование: 3-х складских помещений на 2ом этаже здания, 2-х складских помещений на 1ом этаже здания.	Ноябрь-декабрь 2019 г. Январь-февраль 2020 г.	По пп. 2,3,4,5,6 Представления
3	Оборудование системой АПС 3-х складских помещений 2 этажа здания, 1го складского помещения 1 этажа здания.	Ноябрь-декабрь 2019 г.	По пп. 7,8,9,10 Представления
4	-Разработка проекта по оборудованию новой автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. -Монтажные работы по оборудованию новой АПС.	Октябрь 2019 г. 1 полугодие 2020 г.	По п. 11 Представления
5	Обеспечение дополнительными средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсических продуктов горения дежурного персонала (6 комплектов)	Октябрь-ноябрь 2019 г.	По п. 12 Представления
6	Обеспечение возможности свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа в физкультурном зале	Сентябрь 2019 г.	По п. 13 Представления