

**Информация об устранении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического законодательства
ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»**

№ п/п	Реквизиты предписания/ акта проверки (дата, номер), вид нарушения	Установленный срок устранения нарушения	Информация о принятых мерах по устранению, выявленных нарушений / планируемая дата устранения (причина невыполнения)
Выездная проверка Кингисеппской городской прокуратуры с 23.01.2023 года по 22.02.2023 года (Решение о проведении проверки № 18 от 24.01.2023 г.) Акт от 25.01.2023 г., Представление № 7-02-2022 от 26.01.2023, Прдр-20410008-34-23/-20410008			
1	Провести косметический ремонт игровой комнаты групповой ячейки «Улыбка» стационарной формы предоставления социальных услуг для несовершеннолетних *	Срок не установлен	Требуется дополнительное финансирование
2	Оборудовать кабинки туалета групповой ячейки «Ассорти» полустационарной формы предоставления социальных услуг для детей-инвалидов мусорными ведрами	Срок не установлен	выполнено

* В 1 квартале 2023 года будет направлена заявка о потребности финансирования на косметический ремонт игровой комнаты групповой ячейки «Улыбка» в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

**Информация об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности
ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»**

№ п/п	Реквизиты предписания/ акта проверки (дата, номер), вид нарушения	Установленный срок устранения нарушения	Информация о принятых мерах по устранению, выявленных нарушений / планируемая дата устранения (причина невыполнения)
Выездная проверка Кингисеппской городской прокуратуры с 23.01.2023 года по 22.02.2023 года (Решение о проведении проверки № 18 от 24.01.2023 г.) Акт от 25.01.2023 г., Представление № 7-02-2022 от 26.01.2023, Прдр-20410008-34-23/-20410008			
1	Организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Срок не установлен	Выполнено Протоколы испытания пожарных лестниц № 1, 2 от 31.01.2023 г.
2	Организовать проведение проверок водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Срок не установлен	Имеется в наличии. Акт испытания внутреннего пожарного водопровода от 15.12.2022 г.
3	Привести в соответствие с действующим законодательством инструкции по пожарной безопасности.	Срок не установлен	Имеется в наличии. Инструкция по пожарной безопасности № 48 от 26.05.2021г.

4	Обеспечить определение класса зоны Правил противопожарного режима помещения электрощитовой, кладовой.	Срок не установлен	выполнено
	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности и определение класса зоны Правил противопожарного режима помещения прачечной.	Срок не установлен	I квартал 2023 г.
5	Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	Срок не установлен	Имеются в наличии. Срок годности до 2024 года
6	Обеспечить наличие журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	Срок не установлен	Имеются в наличии
7	Организовать ежегодное проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической противопожарной защиты).	Срок не установлен	Имеется в наличии. Акт комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления о пожаре от 16.02.2022 г.