



**КОМИТЕТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ленинградское областное государственное
бюджетное учреждение
«Кингисеппский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп
проспект Карла Маркса, д. 20
Тел. / факс : 8 (81375) 27578
E-mail: detisoc@mail.ru

30.11.2024 № *519*

На № _____ от _____

Начальнику ОНДиПР Кингисеппского
района УНДиПР ГУ МЧС России по
Ленинградской области

Баташеву А.В.

от директора
ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

Кощеевой Т.Ю.

Ответ на предписание

Настоящим сообщаю информацию о принятых мерах по исполнению предписания «Об устранении нарушений обязательных требований» в отношении Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 20.11.2023 г. № 2311/008-47/75-П/ПВП.

Выполнены работы по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в рамках контракта № 6 от 15.03.2024 года, заключенного с ООО «Альтера».

Оборудована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией «Рубеж-20П». Акты приемо-сдаточных работ от 05.09.2024 г. и 11.09.2024 г.

Информация о подключении оборудования АУЦАСПИ к новой АПС «Рубеж-20П» была направлена на Ваше имя (письмо от 06.09.2024 г. № 483)

В настоящее время идет приемка итоговой исполнительной документации по контракту с последующей оплатой по выполненным работам.

Приложение на 4 л.

Директор



Т.Ю. Т.Ю. Кощеева

Акт приемо-сдаточных мероприятий

Г. Кингисепп

«05» сентября_ 2024 года

Заказчик: ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

Подрядчик: ООО «Альтера»

Стройконтроль ООО «Строймаркет» (по договору б/н от 24.06.2024г.)

Представителем Подрядчика предъявлен к приемке объект: капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 20.

Работы производились в соответствии с: (Контракт № 6 от «15» марта 2024 г.).

Комиссия в составе:

Представитель заказчика Кошечева Татьяна Юрьевна

Представитель подрядчика Семериков Александр Николаевич

Представитель стройконтроля Рыбакова Ирина Романовна

составила настоящий акт о нижеследующем:

Предъявленный к приемке объект выполнен в соответствии с контрактом № 6 от «15» марта 2024г. в полном объеме, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам.

Сумма работ, предъявленных к приемке 4 309 720,68 (четыре миллиона триста девять тысяч семьсот двадцать рублей шестьдесят восемь копеек)

04.09.2024г. произведено подключение системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией к ЦАСПИ.

Система считается принятой в эксплуатацию в соответствии с настоящим актом с 05.09.2024г.

ЗАКАЗЧИК:

Директор ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

Кошечева Татьяна Юрьевна



ПОДРЯДЧИК:

Начальник ПТО ООО «Альтера»

Семериков Александр Николаевич



СТРОЙКОНТРОЛЬ:

Ведущий инженер строительного контроля
ООО «Строймаркет»

Рыбакова Ирина Романовна



КОПИЯ ВЕРНО
ДИРЕКТОР
КОШЕЕВА Т.Ю.

Акт приемо-сдаточных мероприятий

Г. Кингисепп

«11» сентября_2024 года

Заказчик: ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

Подрядчик: ООО «Альтера»

Представителем Подрядчика предъявлен к приемке объект: капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 20.

Работы производились в соответствии с дополнительным соглашением.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика Кошьева Татьяна Юрьевна

Представитель подрядчика Емельянец Дмитрий Владимирович

составила настоящий акт о нижеследующем:

Предъявленный к приемке объект в полном объеме, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам.

Установлено 7 пожарных извещателей:

1. Помещение № 14 (подсобка) – 1 шт,
2. Помещение № 13 (костюмерная) - 1 шт,
3. Помещение № 18 (гардероб) – 1 шт,
4. Помещение № 9 (подсобка актового зала) – 1 шт,
5. Помещение № 8 (подсобка гр. «Звездочка») – 1 шт,
6. Помещение № 47 (подсобка гр. «Улыбка») – 1 шт,
7. Помещение № 44 (подсобка «Озонеритная») – 1 шт.

Установлено 4 громкоговорителя:

1. Помещение № 1 (правое крыло 2 этаж) – 1 шт,
2. Помещение № 25 (правое крыло 2 этаж) – 1 шт,
3. Помещение № 1 (левое крыло 2 этаж) – 1 шт,
4. Помещение № 25 (левое крыло 2 этаж) – 1 шт.

Произведены пуско-наладочные работы и подключение к общей системе.

Система сдана заказчику в исправном состоянии в автоматическом режиме.

ЗАКАЗЧИК:

Директор ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»


Кошьева Татьяна Юрьевна


ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ ООО «Альтера»


Емельянец Дмитрий Владимирович


КОПИЯ ВЕРНО
ДИРЕКТОР
КОШЬЕВА Т.Ю.




**КОМИТЕТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Ленинградское областное государственное
бюджетное учреждение
«Кингисеппский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»**
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп
проспект Карла Маркса, д. 20
Тел. / факс : 8 (81375) 27578
E-mail: detisoc@mail.ru

06.09.2024 № 483

На № _____ от _____

Главному государственному инспектору
Кингисеппского района по пожарному
надзору Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Кингисеппского
района управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ленинградской
области

Баташеву А.В.

Уважаемый Анатолий Владимирович!

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
«Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
сообщает о подключении оборудования АУЦАСПИ к новой АПС «Рубеж-20П».

Приложение: Акт обследования подключения, установленной на объекте
пожарной сигнализации, к системе ЦАСПИ на 1 л.

Директор



Т.Ю. Кошечева

исп. Андреева Л.С.
Тел. 8(81375)27965

КОПИЯ ВЕРНО
ДИРЕКТОР
КОШЕЕВА Т.Ю.



Акт обследования подключения, установленной на объекте пожарной сигнализации, к системе ЦАСПИ

Объект № ИРО « 4 » 09 2024г.

Адрес: г. Кингисепп Карла Маркса д-20

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика

ДОРБ.Ч Кингисеппский СРЭС
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице директора Кошеева Т.Ю
(должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны, и представитель Исполнителя

Гехниев Сисоев ИС
(должность, фамилия, инициалы)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании подключения, установленной на объекте пожарной сигнализации, к системе ЦАСПИ для передачи в автоматическом режиме сигнала «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» установлено:

Оборудование АУЦАСПИ исправно.

Произведен перемонтаж оборудования АУЦАСПИ
произведено подключение к новой АПС "Рубеж-2011"

Сигнал "Пожар" от ИПР поступает в комплект АУЦАСПИ
и АПС, проходит в штатном режиме.

(указать неисправности, дать замечания)

Выводы, предложения:

Заказчик
Т.Ю Кошеева Т.Ю
(подпись, инициалы, фамилия)

04 09 2024

КОПИЯ ВЕРНО
ДИРЕКТОР
КОШЕЕВА Т.Ю



Исполнитель
Гехниев Сисоев ИС
(подпись, инициалы, фамилия)

« 4 » 09 2024г.