



**КОМИТЕТ  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  
НАСЕЛЕНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кингисеппская городская прокуратура  
Заместителю городского прокурора,  
Юристу 1 класса

Савенковой Д.Н.

**Ленинградское областное государственное  
бюджетное учреждение  
«Кингисеппский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних»**

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп  
проспект Карла Маркса, д. 20  
Тел. / факс : 8 (81375) 27578  
E-mail: [detisoc@mail.ru](mailto:detisoc@mail.ru)

от директора  
ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

Кощеевой Т.Ю.

30.09.2024 № 378

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Ответ на представление**

Настоящим сообщаю информацию о принятых мерах по исполнению представления «Об устранении нарушений федерального законодательства» в отношении Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 24.06.2024 г. № 7-02-2024/Прдп410-24-20410008.

Выполнены работы по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в рамках контракта № 6 от 15.03.2024 года, заключенного с ООО «Альтера».

Оборудована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией «Рубеж-20П». Акты приемо-сдаточных работ от 05.09.2024 г. и 11.09.2024 г.

Информация о подключении оборудования АУЦАСПИ к новой АПС «Рубеж-20П» была направлена в ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области (письмо от 06.09.2024 г. № 483).

В настоящее время идет приемка итоговой исполнительной документации по контракту с последующей оплатой по выполненным работам.

Приложение на 4 л.

Директор



Т.Ю. Кощеева

## Акт приема-сдаточных мероприятий

Г. Кингисепп

«05» сентября\_2024 года

Заказчик: ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

Подрядчик: ООО «Альтера»

Стройконтроль ООО «Строймаркет» (по договору б/н от 24.06.2024г.)

Представителем Подрядчика предъявлен к приемке объект: капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 20.

Работы производились в соответствии с: (Контракт № 6 от «15» марта 2024 г.).

Комиссия в составе:

Представитель заказчика Кошечева Татьяна Юрьевна

Представитель подрядчика Семериков Александр Николаевич

Представитель стройконтроля Рыбакова Ирина Романовна

составила настоящий акт о нижеследующем:

Предъявленный к приемке объект выполнен в соответствии с контрактом № 6 от «15» марта 2024г. в полном объеме, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам.

Сумма работ, предъявленных к приемке 4 309 720.68 (четыре миллиона триста девять тысяч семьсот двадцать рублей шестьдесят восемь копеек)

04.09.2024г. произведено подключение системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией к ЦАСПИ.

Система считается принятой в эксплуатацию в соответствии с настоящим актом с 05.09.2024г.

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

Кошечева Татьяна Юрьевна



**ПОДРЯДЧИК:**

Начальник ПТС ООО «Альтера»

Семериков Александр Николаевич



**СТРОЙКОНТРОЛЬ:**

Ведущий инженер строительного контроля  
ООО «Строймаркет»

Рыбакова Ирина Романовна

## Акт приемо-сдаточных мероприятий

Г. Кингисепп

«11» сентября\_2024 года

Заказчик: ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

Подрядчик: ООО «Альтера»

Представителем Подрядчика предъявлен к приемке объект: капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 20.

Работы производились в соответствии с дополнительным соглашением.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика Кошечева Татьяна Юрьевна

Представитель подрядчика Емельянец Дмитрий Владимирович

составила настоящий акт о нижеследующем:

Предъявленный к приемке объект в полном объеме, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам.

Установлено 7 пожарных извещателей:

1. Помещение № 14 (подсобка) – 1 шт,
2. Помещение № 13 (костюмерная) - 1 шт,
3. Помещение № 18 (гардероб) – 1 шт,
4. Помещение № 9 (подсобка актового зала) – 1 шт,
5. Помещение № 8 (подсобка гр. «Звездочка») – 1 шт,
6. Помещение № 47 (подсобка гр. «Улыбка») – 1 шт,
7. Помещение № 44 (подсобка «Озонеритная») – 1 шт.

Установлено 4 громкоговорителя:

1. Помещение № 1 (правое крыло 2 этаж) – 1 шт,
2. Помещение № 25 (правое крыло 2 этаж) – 1 шт,
3. Помещение №1 (левое крыло 2 этаж) – 1 шт,
4. Помещение № 25 (левое крыло 2 этаж) – 1 шт.

Произведены пуско-наладочные работы и подключение к общей системе.

Система сдана заказчику в исправном состоянии в автоматическом режиме.

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

  
Кошечева Татьяна Юрьевна



**ПОДРЯДЧИК:**

Производитель работ ООО «Альтера»

  
Емельянец Дмитрий Владимирович



**КОМИТЕТ  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  
НАСЕЛЕНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ленинградское областное государственное  
бюджетное учреждение  
«Кингисеппский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних»  
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп  
проспект Карла Маркса, д. 20  
Тел. / факс : 8 (81375) 27578  
E-mail: detisoc@mail.ru

06.09.2014 № 485

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному государственному инспектору  
Кингисеппского района по пожарному  
надзору Отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы Кингисеппского  
района управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Ленинградской  
области

**Баташеву А.В.**

**Уважаемый Анатолий Владимирович!**

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение  
«Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  
сообщает о подключении оборудования АУЦАСПИ к новой АПС «Рубеж-20П».

Приложение: Акт обследования подключения, установленной на объекте  
пожарной сигнализации, к системе ЦАСПИ на 1 л.

Директор



Т.Ю. Кощева

исп. Андреева Л.С.  
Тел. 8(81375)27965

**Акт обследования подключения, установленной на объекте пожарной сигнализации, к системе ЦАСПИ**

Объект № 1110

« 4 » 09 2024г.

Адрес: г. Кизиласейн Карма Маркса 5-20

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика

ЮРБ.У Кизиласейнский СРЗ  
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице директора Коцевой А.Ю  
(должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны, и представитель Исполнителя

техник Сисоев А.С  
(должность, фамилия, инициалы)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании подключения, установленной на объекте пожарной сигнализации, к системе ЦАСПИ для передачи в автоматическом режиме сигнала «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» установлено:

Оборудование АУЦАСПИ исправно.

Произведен перемонтаж оборудования АУЦАСПИ  
произведено подключение к новой АПС "Рудем-20П"

Сигнал "Пожар" от ИПР поступает в комплект АУЦАСПИ  
и АПС, проходит в штатном режиме.

(указать неисправности, дать замечания)

Выводы, предложения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Заказчик

Александр Коцевой А.Ю  
(подпись, инициалы, фамилия)

04 09 2024

Исполнитель

Александр Сисоев А.С  
(подпись, инициалы, фамилия)

"4" 09 2024