Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
Почтовый адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-65 www.47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-90
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района
188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95
e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д.11
(место составления акта)

10 часов 00 минут
(время,

«26» сентября 2019 г.
дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-18-78-276

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Слизовского Сергея Александровича №2-18-78-276 от 26 августа 2019 года
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена **плановая** проверка социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, дом 20

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:
- Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ЛОГБУ «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»); юридический адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, дом 20, ИНН 4707019268
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 10 ” сентября 2019 г. с 14 час. 20 мин. до 16 час. 20 мин. Продолжительность 2 ч.
“ 20 ” сентября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 26 ” сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: «03» дня (ей) («04» часа)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Кощеева Татьяна Юрьевна - исполняющий обязанности директора ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «20» минут «10» сентября 2019 г. _____
(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Макарова Ксения Владимировна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Кощеева Татьяна Юрьевна - исполняющий обязанности директора ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» - правообладателей объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, дом 20
-проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности с обслуживающим персоналом и руководителем учреждения.
-проведена практическая тренировка по эвакуации людей в случае пожара или чрезвычайной ситуации из здания центра.

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.26*; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

	требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности: -допускается уменьшение ширины путей эвакуации на ширину дверного полотна в связи с двухсторонним открыванием дверей в центральном коридоре 1го этажа здания	защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3.	
2	Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности: - дверь складского помещения на 2ом этаже (в кабинете №12) не имеет требуемого предела огнестойкости (EI 60)	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента; СНиП 21-01-97* п. 5.14*, табл. 1,2, п. 5.21, п. 7.4; Свод правил - СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»
3	Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности: - дверь складского помещения на 2ом этаже (в кабинете №17) не имеет требуемого предела огнестойкости (EI 60)	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента; СНиП 21-01-97* п. 5.14*, табл. 1,2, п. 5.21, п. 7.4; СП 4.13130-2013п. 5.2.6	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»
4	Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента; СНиП 21-01-97* п. 5.14*, табл. 1,2, п. 5.21, п. 7.4; СП 4.13130-2013п. 5.2.6	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

	решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности: - дверь складского помещения (костюмерная) не имеет требуемого предела огнестойкости (EI 60)		
5	Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности: - дверь складского помещения (на 1ом этаже здания в центральном коридоре) не имеет требуемого предела огнестойкости (EI 60)	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента; СНиП 21-01-97* п. 5.14*, табл. 1,2, п. 5.21, п. 7.4; СП 4.13130-2013п. 5.2.6	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»
6	Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности: - дверь складского помещения (архив на 1ом этаже здания) не имеет требуемого предела огнестойкости (EI 60)	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента; СНиП 21-01-97* п. 5.14*, табл. 1,2, п. 5.21, п. 7.4; СП 4.13130-2013п. 5.2.6	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»
7	Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией:	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. А4, табл. А3, п. 5.2	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

	- складское помещение на 2ом этаже (в кабинете №12) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации		
8	Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией: - складское помещение на 2ом этаже (в кабинете №17) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. А4, табл. А3, п. 5.2	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»
9	Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией: - складское помещение (костюмерная) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. А4, табл. А3, п. 5.2	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»
10	Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией:	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. А4, табл. А3, п. 5.2	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

	- складское помещение (на 1ом этаже здания в центральном коридоре) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации		
11	Проверяемым лицом не хранится на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией)	Пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (далее - ППР)	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»
12	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие: средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?	Пункт 9 ППР	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»
13	Проверяемым лицом не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (запасные выходы из спортивного зала)	Пункт 35 ППР	ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:
1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: не делалась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: не брались.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-18-78-276/1/1 от 26 сентября 2019 года.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: договор на техническое обслуживание АПС, договор на техническое обслуживание и акт испытания системы внутреннего противопожарного водопровода, на вывод на пульт в ПЧ, протоколы обучения мерам пожарной безопасности, приказы о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности, протоколы проверки знаний в объеме ПТМ, акт

работоспособности АПС, акт испытания внутреннего противопожарного водопровода, исполнительная документации на монтажные работы (пиростикеры), акт проверки состояния огнезащитной обработки, обучение ПТМ.

10. Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 26.09.2019 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Макарова Ксения Владимировна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

" 26 " сентября 20 19 г. _____

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (-а):

Исполняющий обязанности директора ЛО ГБУ «Кингисеппский СРЦ» Кощеева Татьяна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 26 " сентября 20 19 г. _____

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)